



Salto, 6 de marzo de 2023.

Sres. Adquirentes del Pliego de Condiciones

EXP. Nº 4948/2023

Presente

Con respecto a la Licitación Pública para la “EJECUCIÓN DE OBRAS EN ACCESO A VILLA CONSTITUCIÓN” tramitada según Expediente Nº 4948/2023 se deberá tener en cuenta las siguientes aclaraciones al Pliego de condiciones:

**Consulta 1: En el Rubro 5 se establece CBR>40 mientras que en el pliego se establece CBR>50. Se solicita aclarar cuál es la correcta.**

**Respuesta:** Material granular CBR>50.

**Consulta 2: Se solicita envíen detalle del cartel de acceso a sustituir, descrito en el Rubro 26 (medidas, material, pintura, etc.).**

**Respuesta:** Las dimensiones, material, pintura y demás características del cartel debe ser las mismas que el existente.

**Consulta 3: Se solicita verificar correlación de números de rubros mencionados en el Rubrado en comparación con los descritos en pliego, ya que los números no coinciden.**

**Respuesta:** No se encuentran diferencias en los números de rubros entre el Rubrado y el Pliego.

**Consulta 4: ¿Los caños galvanizados descritos en el detalle de la baranda son galvanizados de agua o galvanizados en caliente?**

**Respuesta:** Galvanizado en caliente.

Of. de Licitaciones  
Intendencia de Salto