



Salto, 05 de agosto de 2025.

Sres. Adquirentes del Pliego de Condiciones

EXP. Nº 22230/2025

Presente

Con respecto a la Licitación Abreviada para la “EJECUCIÓN DE OBRAS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL” tramitada según Expediente N.º 22230/2025 se notifica a Ud. las siguientes aclaraciones al Pliego:

**1) Las luminarias exteriores llevan algún tipo de automatismo**

No, se prenden interior, desde el interruptor existente o tablero.

**2) Los tableros a reacondicionar los consideramos en chapa con frente muerto?**

Los tableros deben ser de pvc, a no ser que exista algún impedimento técnico y/o normativo que lo indique de otro material.

**3) En memoria indica 13 luminarias L5 pero no están en planilla podrán indicar modelo**

Las luminarias "L5", son iguales a las "L1" pero color negro, la altura debera ser 10cm y el diametro 8cm aprox. la lámpara debe ser extraíble y la luz neutra.

**4) Podrán indicar marca y/o modelo calidad de interruptores temo magnéticos y diferenciales**

No podemos indicar marcas, queda a criterio del oferente y su propuesta en relación a la normativa existente.

**5) Los baños llevan tomacorrientes y/o secamanos?**

No llevan.

**6) El taller de reparaciones de documentos que no es mencionado, pero si fue mostrado en la visita se le debe agregar tablero, línea, luminaria, aire y puesto de trabajo**

El taller no entra dentro de esta etapa de trabajo.

**7) Las 3 oficinas en segundo piso no entran en el llamado?**

NO.

**8) Se debe considerar un aumento de carga y acondicionamiento para un nuevo puesto de medida? Debido a la instalación de nuevos equipos de aires**

Si el técnico eléctrico oferente lo cree necesario para el correcto funcionamiento de las instalaciones y sus equipos, SI.

**9) Los nuevos aires son inverter?**

NO SON INVERTER.

**10) En cuanto a obra de albañilería: ¿hay un espesor establecido para placas de policarbonato a implementar en el lucernario del patio, o se puede cotizar a criterio de nuestra parte?**

Las placas de policarbonato compacto no deben tener un espesor menor a los 8mm.

**10) Solo para dejar claro no se considera canalizaciones y cableados para luces de emergencia, datos, internet, telefonía, cctv, ¿alarma?**

Los trabajos a realizarse solo tienen que ver con instalaciones eléctricas y sus accesorios.

Of. de Licitaciones