



Gobierno de  
**Salto**

Salto, 24 de junio de 2026.

Sres. Adquirentes del Pliego de Condiciones

EXP. N° 19376/2026

Presente

Con respecto a la Licitación Abreviada para la “REPARACIÓN DE TECHO DE OFICINA TECNICA” tramitada según Expediente N.º 19376/2026 se notifica a Ud. las siguientes aclaraciones al Pliego:

**Aclaraciones respecto la visita de obra efectuada el día jueves 18 de junio:**

1- En lo que tiene que ver a la conexión de datos: en cada puesto de trabajo debe quedar un switch de conexión. El cableado deberá realizarse igual al existente, UTP categoría 5.

2- Deben quedar dos tableros del tendido eléctrico, uno en planta baja y otro en planta alta en las oficinas indicadas. En la memoria publicada existe un error de edición, no existen salas de bombas.

El tendido irá embutido a no ser en casos excepcionales como las instalaciones sobre el cielorraso en pb que se deberá realizar con daisa o similar.

3- En lo que tiene que ver con la mampara a instalarse en planta alta, será un paño completo fijo con las menores divisiones que la estructura del material demande.

El gráfico publicado únicamente refleja las dimensiones y lugar a posicionar dicho elemento.

El elemento irá ploteado con diseño a entregar por la oficina de proyectos, tendrá un 60% del paño opaco.

4- Sería conveniente que el porcentaje de imprevistos a cotizar sea en el orden del 20%.

Of. de Licitaciones